

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepny závod: TOPOĽČANY, Továrnická 2208, PSČ 955 55

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

O Z N A M

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Vám oznamuje, že od 3. 4. 2017, je možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci projektu Sever - odvedenie odpadových vôd v obci Jacovce.

Pripojenie na verejnú kanalizáciu je možné po splnení technických podmienok pripojenia. **Technické podmienky pripojenia** tvoria prílohu tohto oznamu.

Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu, len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie. Za týmto účelom je **potrebné vyplniť** priložené tlačivo „Aktualizácia údajov odberateľa/producenta“.

Vyplnenú a podpísanú Aktualizáciu údajov môžete doručiť ZsVS, a.s. nasledovnými spôsobmi:

- poštou použitím priloženej odpovednej obálky (bez poplatku)
- osobným odovzdaním v zákazníckom centre ZsVS, a.s. v Topoľčanoch, Továrnicka 2208
- osobným odovzdaním na Obecnom úrade v Jacovciach

V prípade otázok Vám radi pomôžu pracovníci ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA v Topoľčanoch, na telefónnych číslach: 038/5367111, 038/5367126, 038/7464306.

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Odštepny závod Topoľčany
Továrnicka 2208
955 55 TOPOĽČANY

Otváracie hodiny Zákazníckeho centra

Pondelok	8.00 – 12.00 hod.	
Utorok	8.00 – 12.00 hod.	12.30 – 14.30 hod.
Streda	8.00 – 12.00 hod.	12.30 – 16.30 hod.
Štvrtok	8.00 – 12.00 hod.	
Piatok	8.00 – 12.00 hod.	

IČO: 36 550 949

IČ DPH: SK 2020154609

Bankové spojenie: IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192 BIC: SUBASKBX

Telefón: (+421) 038/ 5367 111

Fax: (+421) 038/5327187

www.zsvs.sk

www.zsvs.sk/kontakty/oz-topolcany/

Technické podmienky pripojenia

POJMY A DEFINÍCIE

Kanalizačná prípojka

Je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti až po zaistenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.

Domová revízná šachta (DRŠ)

Prvá revízná šachta na kanalizačnej prípojke od odbočenia na verejnej kanalizácii smerom ku pripájanej nehnuteľnosti (DRŠ je zriaďovaná v rámci projektu a je určeným miestom napojenia nehnuteľnosti).

Domová časť kanalizačnej prípojky

Je časť kanalizačnej prípojky v úseku od napojenia DRŠ smerom k pripájanej nehnuteľnosti (je zriaďovaná a prevádzkovaná producentom odpadových vôd na jeho náklady).

Producent odpadových vôd

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

Splašková odpadová voda

Odpadová voda vypúšťaná z kuchýň, práčovní, umyvární, kúpeľní, záchodov a podobných zariadení. Je to voda použitá a vypustená z obydľí a služieb a nie je hromadená v žumpách.

Žumpa

Zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

Domáca čerpacia stanica

Stavebný objekt, vybavený technologickým zariadením na odvedenie (čerpanie) odpadových vôd z nižšie do vyššie položeného potrubia cez výtlačné potrubie.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pri zriaďovaní kanalizačných prípojok v rámci projektu sa postupuje v súlade s nasledovnou platnou legislatívou, technickými normami, platnými smernicami a zásadami:

- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
- STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky
- STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov
- STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk
- STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk
- ČSN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd

Pri postupe v zmysle uvedených legislatívnych, technických noriem, smerníc a zásad sú primerane zohľadnené miestne špecifiká vyplývajúce z realizácie projektu.

ŠPECIFICKÉ ZÁSADY PRIPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU (VK)

V rámci projektu „ČOV Sever“ je zriadená stoková sieť na odvádzanie splaškovej odpadovej vody. Pre možnosť napojenia nových producentov odpadových vôd je v projekte riešené odbočenie kanalizačnej prípojky na hlavnom zberači, úsek potrubia smerom k nehnuteľnosti a domová revízná šachta (DRŠ). Domovú časť kanalizačnej prípojky si zriaďuje budúci producent s napojením v hlavnej revíznej šachte.

Takto riešený systém odkanalizovania jednotlivých producentov si pri nakladaní s odpadovými vodami vyžaduje dodržanie týchto špecifických zásad:

1./ Producent môže do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.

2./ **Producent nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu. Pred napojením na domovú revíziu šachtu sa musí kanalizačná prípojka od daných zariadení odpojiť.**

3./ **Producent nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by nariadenovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.**

4./ Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať len odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).

5./ Producent odpadových vôd nesmie do verejnej kanalizácie vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z.z. o vodách, sú to najmä: jedy, výbušné látky a látky škodiace vodám, ale ani iné látky nezaradené medzi škodlivé, ktoré do verejnej kanalizácie nepatria ako sú: lepidlá, stavebný materiál (najmä zvyšky betónu a iný tekutý materiál, ktorý v kanalizácii stvrdne a môže spôsobiť jej upchatie), textílie, obväzy, zvyšky jedál.

6./ Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu (VV), množstvo vypúšťaných vôd sa bude merať meradlom na meranie množstva dodanej pitnej vody z VV podľa princípu vodné = stočné § 29 Zákona 442/2002 z.z. ods. 3.

7./ Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa zákona č. 442/2002 Z.z. vyhlášky MŽP SR č. 209/2013 Z.z. a prílohy č. 1 k vyhláške 397/2003 Z.z. „Smerné čísla spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody“ alebo iné prípady podľa smernice.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie.
2. Do splaškovej stokovej siete verejnej kanalizácie sa jednou prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody. Odvádzanie podzemných, zrážkových vôd musí byť realizované mimo splaškovú kanalizáciu.
3. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
4. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky DN 150 je 2 %, t.j. sklon 2 cm na 1 m.
5. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama, kolmá na stoku, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti).
6. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC (polyvinylchlorid), PP (polypropylén) a PE (polyetylén). Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100 % vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
7. Na verejnú kanalizáciu (resp. DRŠ) sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
8. **V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na DRŠ výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do DRŠ prečerpávaním cez domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd zriadenú majiteľom na vlastné náklady. Čerpacia stanica zostáva majetkom producenta.**
9. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ do 31. decembra 2021.“



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel Sa, vložka číslo: 10193/N

Evidenčná pečiatka ZsVS, a.s.

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV ODBERATEĽA / PRODUCENTA - PRE FYZICKÉ OSOBY (DOMÁCNOSTI)

Dátum prijatia	<input type="text"/>	Evidenčné číslo odberu	<input type="text"/>	FO		
I. ÚDAJE ODBERATEĽA / PRODUCENTA						
Meno a priezvisko	<input type="text"/>			Titul	<input type="text"/>	
Dátum narodenia	<input type="text"/>	Rodné číslo	<input type="text"/>			
Trvalé bydlisko:	Ulica	<input type="text"/>	Súpisné číslo	<input type="text"/>	Orientačné číslo	<input type="text"/>
Obec	<input type="text"/>	PSČ	<input type="text"/>			
Telefonický kontakt	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>			
Názov banky	<input type="text"/>	SWIFT BIC	<input type="text"/>			
Číslo účtu IBAN:	<input type="text"/>					
-(vo výpise z bank. účtu)						
Platobný styk:	<input type="checkbox"/>	poštovou poukážkou	<input type="checkbox"/>	prevodný príkaz	<input type="checkbox"/>	inkasný príkaz (Nie SIPO!) ¹⁾
(spôsob úhrady preddavkov, faktúr)						
<i>¹⁾V prípade INKASA je potrebné spísať MANDÁT NA INKASO V SEPA v príslušnom Zákazníckom centre ZsVS, a.s.</i>						
Podkladom pre MANDÁT je číslo účtu IBAN, dátum narodenia a číslo Občianskeho preukazu:	<input type="text"/>					
Fakturácia polročne:	<input type="checkbox"/>	s mesačnými preddavkovými platbami:	<input type="text"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	bez preddavkových platieb
Číslo vodomera	<input type="text"/>	Stav vodomera	<input type="text"/>	m ³	ku dňu	<input type="text"/>
Určenie množstva dodávanej vody	<input type="checkbox"/>	vodomermom	<input type="checkbox"/>	podľa smerných čísel spotreby vody ²⁾		
2. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA <input type="checkbox"/> zhodná s adresou trvalého bydliska v časti I (Ak je odlišná prosím vypísať!)						
Meno a priezvisko	<input type="text"/>			Titul	<input type="text"/>	
Ulica	<input type="text"/>	Súpisné číslo	<input type="text"/>	Orientačné číslo	<input type="text"/>	
Obec	<input type="text"/>	PSČ	<input type="text"/>			
V prípade sprístupnenia služby elektronickej fakturácie dodávateľom, dávam súhlas na zasielanie faktúr na e-mailovú adresu:						
Elektronická fakturácia	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie	E-mail	<input type="text"/>
3. ODBERNÉ MIESTO Evidenčné číslo <input type="text"/> Technické číslo <input type="text"/>						
Ulica	<input type="text"/>	Súpisné číslo	<input type="text"/>	Orientačné číslo	<input type="text"/>	
Obec	<input type="text"/>	PSČ	<input type="text"/>	List vlastn.č.:	<input type="text"/>	
Katastrálne územie	<input type="text"/>	Parcelné číslo	<input type="text"/>			
Popis umiestnenia vodomernej šachty	<input type="text"/>					

4. DRUH A ÚČEL PRIPOJENEJ NEHNUTEĽNOSTI A POČET OBYVATEĽOV BÝVAJÚCICH NA ODBERNOM MIESTE:

(druh nehnuteľnosti označte, prosím, X a počet obyvateľov doplňte číselne)

- rodinný dom/byt chata, chalupa garáž záhrada, vinica stavebný pozemok nehytový priestor iná nehnuteľnosť,
 ak iná, uviesť aká
- trvale obývaný počet obyvateľov
 prechodne obývaný počet obyvateľov
 bytový dom trvale obývaný počet bytových jednotiek počet obyvateľov v bytovom dome

- Žiadam o dodávku vody z verejného vodovodu** áno nie
Určenie množstva dodávanej vody vodomermom podľa smerných čísel spotreby vody²⁾
Umiestnenie vodomera v šachte v objekte nie je osadený
Vlastný vodný zdroj (studňa) využívam nevyžívam
Vlastný vodný zdroj je/nie je napojený na vnútorný rozvod v predmetnej nehnuteľnosti je nie je

²⁾ V prípade odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou z vlastného zdroja (studňa):

- Žiadosť o uzavretie zmluvy (samostatná)
- Potvrdenie ObČÚ alebo MsČÚ o počte prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu (ak sa množstvo vody určí na základe podľa smerných čísel spotreby (paušálne))
- Údaje pre výpočet množstva dodanej vody a/alebo odvedených odpadových vôd (formulár)

- Žiadam o odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou** áno nie
Odpadové vody vznikajúce z vlastného zdroja vody sú odvádzané verejnou kanalizáciou áno³⁾ nie
Určenie množstva odvádzanej odpadovej vody vodomermom podľa smerných čísel spotreby vody²⁾
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou domová ČOV žumpa septik obecnou kanalizáciou

- Žiadam o odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (zrážkové vody)** áno³⁾ nie ak nie uviesť kam sú odvádzané
- Zastavaná plocha:** m²

³⁾ Rozlohy plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) odvádzaných verejnou kanalizáciou:

- A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy** (strechy, betónové a asfaltové plochy, ...) m²
B – čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažba vysypávaná pieskom, štrkom, ...) m²
C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady, ...) m²

Odberateľ/producent je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") dotknutá osoba.

Dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, **svojim podpisom dáva súhlas** ZsVS, a.s. so spracovaním osobných údajov, ktoré slúžia k účelu uzavretia zmluvy v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok.

Viac informácií ohľadne spracovania osobných údajov dodávateľom poskytnú zákazníkce centrá alebo sa dotknutá osoba dozvie na stránke: <http://www.zsvs.sk>.

Odberateľ/producent čestne vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne, presné, úplné a pravdivé. Zároveň berie na vedomie, že v prípade vzniku škody dodávateľovi z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov, zodpovedá dodávateľovi za vzniknutú škodu.

V dňa

V dňa

potvrdenie prijatia žiadosti zamestnancom ZsVS, a.s.

podpis odberateľa/producenta